



Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk

GMINA CZERSK



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomorskie w Unii  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
www.pomorskiewunii.pl

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Czersk, 2012-02-17

WO.271.8.2012

## Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gotelpiu” (ogłoszenie w BZP nr 40824 z dnia 10.02.2012r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Opublikowany przedmiar nie zawiera nakładów na instalację i urządzenia w garażu OSP (brak rozdzielnic RR, opraw, osprzętu, zestawu łączeniowego, przycisków syreny itd), proszę o określenie czy garaż wchodzi w zakres zadania.
2. Dokumentacja projektowa zakłada zastosowanie ochrony przed przepięciami wyłącznie w klasie C. Bez klasy B system ochrony traci funkcjonalność. Proszę o informację czy ochrona klasy B ma być zastosowana, a jeśli tak to czy w postaci odgromników w ZNP czy zintegrowanego ochronnika B+C w rozdzielni RG.
3. Czy syrena alarmowa wchodzi w zakres zadania?
4. Projekt instalacji odgromowej zakłada zastosowanie drutu Zn  $\Phi 6\text{mm}$ . Jest to niezgodne z obecnie obowiązującymi normami (powinien być zastosowany drut Zn  $\Phi 8\text{mm}$ ). Proszę o potwierdzenie jaka ma być zastosowana średnica.
5. Dokumentacja projektowa nie zawiera informacji dotyczących obwodu wyłączników ppoż. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien być on wykonany przewodem o odporności ogniowej PH90. Proszę o potwierdzenie konieczności zastosowania takiego przewodu.
6. Czy cały budynek jest jedną strefą pożarową?”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Remont garażu OSP nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
2. Należy zastosować ochronniki kl. B + C zintegrowane 4 MOD. o parametrach na prądy znamionowe od 0,5 do 125 A i zdolności zwarciowej od 6 kA do 25 kA w RG.
3. Syrena alarmowa nie wchodzi w zakres zadania, wykorzystać istniejącą.
4. Normy serii PN-86-92/E-05003, PN-86/E-05003/01 i PN ICE 61024 nie wykluczają stosowania drutu stalowego ocynkowanego fi 6mm. Zastosować drut stalowy ocynkowany fi 6 mm.
5. Należy zastosować przewód HDGs 3x1,5 mm<sup>2</sup> PH 90.
6. Cały budynek to jedna strefa pożarowa.

Z poważaniem,

**BURMISTRZ**

*Marek Jankowski*

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR



Przejrzysta  
Gmina

tel. (52) 395 48 10  
fax. (52) 395 48 11  
urząd\_miejski@czersk.pl  
www.czersk.pl

GMINA CZERSK  
NIP GMINY: 555-19-08-979  
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU  
NIP URZĘDU: 555-10-04-060  
REGON URZĘDU: 000528899

