



Czersk, 2012-03-16

**Gmina Czersk**  
woj. pomorskie  
WO.271.12.2012

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Czersk**” (ogłoszenie w BZP nr 54571 z dnia 08.03.2011r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

**1. „Część 1 – ul. Jarzębinowa**

a) sieć wodociągowa – w STWiORB oraz w projekcie budowlanym w zakresie, który obejmuje inwestycja są zasuwy wodociągowe Dn40 – 13 szt. – brak w przedmiarach.

**2. Część 2 – ul. Konopnicka** – w STWiORB oraz w projekcie budowlanym w zakresie, który obejmuje inwestycja jest:

a) sieć wodociągowa

- Ø 90x5,4 L=525,7m – w przedmiarach natomiast 252,80m,
- Ø 63x6,8 L=1,0m – brak w przedmiarach
- Ø 32x2,0 L=3,4m – brak w przedmiarach
- montaż hydrantów HP Dn90 3kpl. – w przedmiarach natomiast jest hydrant pożarowy nadziemny o śr. 80 mm kpl. 1
- zasuwy wodociągowe Dn63 – 1szt. - brak w przedmiarach
- zasuwy wodociągowe Dn32 – 2szt. - brak w przedmiarach

b) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa (tłoczna)

- PE Ø 75x4,5 L=172,5 – brak w przedmiarach
- PE Ø 63x3,8 L=104,8 – brak w przedmiarach

**3. Część 3 – ul. Sportowa** - w STWiORB oraz w projekcie budowlanym w zakresie, który obejmuje inwestycja jest:

a) sieć wodociągowa

- zasuwy wodociągowe Dn40 – 4 szt. – brak w przedmiarach

b) kanalizacja sanitarna

- budowa przepompowni ścieków P1 – brak w przedmiarach. Prosimy również o załączenie rysunku przepompowni

**4. Część 5 - ul. Bohaterów Września**

- brak jednoznacznego określenia zakresu robót do wykonania oraz brak przedmiarów

5. Czy do oferty należy załączyć kosztorys?.”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zasuw wodociągowych Dn40 – 13 szt. – natomiast w przedmiarze robót ujęto nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 90/40 mm – 13 szt. w poz. 62

2.

a)

- przedmiot zamówienia to odcinek sieci od W1 do W2 zgodnie z oznaczeniami w planie zagospodarowania terenu,

- przedmiot zamówienia obejmuje montaż 1 hydrantu poz. 21 w przedmiarze robót,
  - przedmiot zamówienia nie obejmuje zasuw wodociągowych Dn63 – 1 szt. i Dn32 – 2 szt.
- b) przedmiot zamówienia to odcinek sieci od S1 do S7 zgodnie z oznaczeniami w planie zagospodarowania terenu.
- 3.
- a) przedmiot zamówienia nie obejmuje zasuw wodociągowych Dn40 – 4 szt. – natomiast w przedmiarze robót ujęto nawierтки na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 90/40 mm – 4 szt. w poz. 50,
  - b) przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy przepompowni ścieków, ani jej zasilania energetycznego.
4. Dołączony został przedmiar robót, który ma charakter pomocniczy, należy wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z projektem. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót dotyczący cz. 5 - ul. Bohaterów Września na stronie internetowej: [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl).
5. Nie, Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zgodnie z pkt 22.1.3 SIWZ przed podpisaniem umowy złoży kosztorys uproszczony wraz z tabelą elementów scalonych, którego wartość musi być zgodna z ceną oferty wpisaną w formularzu ofertowym, dla każdej części oddzielny.

### ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o przedmiar robót dla cz. 5 – Czersk, ul. Bohaterów Września, który stanowi opracowanie pomocnicze w stosunku do dokumentacji projektowej. Dokument Zamawiający zamieszcza na stronie [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl) w zakładce zamówienia publiczne.

W związku z tym, że zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający nie zamieszcza ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 23.03.2012 r.**

Z poważaniem,

**BURMISTRZ**  
*Marek Jankowski*

#### Załączniki:

- 1) przedmiar robót dla cz. 5

#### Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR