



Czersk, 2012-05-30

WO.271.23.2012

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku**” (ogłoszenie w BZP nr 168846 z dnia 23.05.2012r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Proszę o opublikowanie opinii / zaleceń Straży Pożarnej, na podstawie których wykonany został projekt inst. oświetlenia ewakuacyjnego i oddymiania.
2. Proszę o informację czy zamieszczony w materiałach przetargowych projekt oświetlenia ewakuacyjnego i oddymiania został zaopiniowany przez rzeczoznawcę ppoż. Jeśli tak, to proszę o opublikowanie strony z odpowiednią akceptacją.
3. Przedmiar nie uwzględnia montażu przycisków przewietrzania, proszę o informację czy ich montaż wchodzi w zakres robót.
4. Przedmiar nie uwzględnia montażu siłowników drzwiowych, proszę o informację czy ich montaż wchodzi w zakres robót.
5. Przedmiar i projekt nie uwzględniają montażu puszek PH90 do rozdziału zasilana siłowników. Bez tego połączenie urządzeń będzie niepoprawne (siłowników nie łączy się przelotowo).
6. Przedmiar nie uwzględnia montażu elementów elektronicznych na końcach obwodów, które służą kontroli stanu linii. Bez tego elementu system oddymiania nie będzie funkcjonował.
7. Proszę o jednoznaczne zdefiniowanie wszystkich parametrów klapy dymowej (wys. ścianek bocznych, sposób montażu, najlepiej na przykładzie konkretnego typu). Informacje zawarte w opublikowanej dokumentacji są niewystarczające do sporządzenia oferty”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.czersk.pl postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Ponadto informuję, że wszystkie zalecenia straży pożarnej zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej.
2. Tak, zamieszczony w materiałach przetargowych projekt oświetlenia ewakuacyjnego i oddymiania został zaopiniowany przez rzeczoznawcę ppoż. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.czersk.pl ekspertyzę wykonaną przez rzeczoznawcę ppoż.
3. Należy uwzględnić w wycenie.
4. Należy uwzględnić w wycenie.
5. Należy uwzględnić w wycenie.
6. Należy uwzględnić w wycenie.
7. Zamawiający nie może wskazać w dokumentacji konkretnego typu klapy dymowej. Ofertę należy sporządzić zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Załączniki:

- 1) postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
- 2) ekspertyza ppoż.

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Marek Jankowski