



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

GMINA CZERSK



Czersk, 2013-01-21

WO.271.1.2013

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II” (ogłoszenie w BZP nr 8371 z dnia 15.01.2013r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Czy materiał konstrukcyjny urządzeń zabawowych jakim jest kantówka bezrdzeniowa modrzewiowa 90x90mm może zostać zastąpiona kantówką o takich samych parametrach wytrzymałościowych wykonaną z drewna sosnowego klejonego poprzecznie o przekroju 90x90mm czterostronnie struganą, fazowaną z frezem wzdłużnym na każdej z powierzchni belki, impregnowaną w IV klasie?
2. Wykonawca zwraca się z zapytaniem dotyczącym grubości nawierzchni piaskowej, zastosowanej jako warstwa amortyzacyjna na terenie placów zabaw wykonanych w ramach zadania. Przedstawione projekty placów zabaw zakładają wykonanie 15cm warstwy amortyzacyjnej z piasku. Wysokość upadkowa niektórych urządzeń zabawowych zlokalizowanych na projektowanych placach wynosi ponad 2 metry. Powołując się na normy bezpieczeństwa dotyczące placów zabaw (PE-EN 1176-1:2009), przy wysokości upadkowej przekraczającej 2m warstwa amortyzująca upadki wykonana z piasku powinna mieć minimalną grubość 300mm. Dwukrotne zwiększenie grubości warstwy amortyzującej rzutuje na wycenę nawierzchni, stąd zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszej uwagi i ponowne określenie wymaganej grubości warstwy amortyzującej.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Nie.
2. Nie, podłoże wszystkich placów jest piaszczyste. Warstwa 15 cm ma poprawić strukturę wierzchniej warstwy.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Marek Jankowski

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR