



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czerniewice

GMINA CZERSK

**Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”**



Czerniewice, 2013-02-27

WO.271.4.2013

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **„Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec”** (ogłoszenie w BZP nr 20777 z dnia 08.02.2013r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. **Pytanie do cz. 1:** W odpowiedzi na zapytanie nr 11 Zamawiający napisał: „Nie ujmować w wycenie”. Czy w związku z tym Wykonawca nie ma wyceniać poz. przedmiarowych nr 1-3?
2. **Pytanie do cz. 1:** W odpowiedzi na zapytanie nr 12 Zamawiający napisał: „słupy parkowe ISLA LED” bez określenia ich wysokości oraz mocy źródła światła. Proponowane latarnie mają wysokość od 4 do 6 metrów, ilość LED: 28 lub 34, lub 42. Proszę o uściślenie danych technicznych.
3. **Pytanie do cz. 1:** Zamawiający napisał, że na słupach SSO 60/90/3p w ilości 18 szt. wykonawca ma zamontować 19 szt. opraw „typu AVANTGRADE plus LED 24x1W cree”. Proszę o dodatkowe informacje lub sprostowanie pomyłki gdyż oprawa podanego typu nie figuruje w dostępnych ofertach producentów. Podana oprawa w sposób znaczący (rodzaj źródła światła, własności techniczne, technologia, a co za tym idzie - cena) różni się od pierwotnie projektowanej. Zamawiający wprowadza radykalną zmianę dotyczącą urządzenia, co ma wpływ na znaczne podniesienie wartości oferty na dwa dni robocze przed terminem składania ofert, co wydaje się niedopuszczalne z punktu widzenia obowiązujących procedur. Wnoszę o opublikowanie jednoznacznych i pełnych danych technicznych proponowanych opraw oraz o przesunięcie terminu składania ofert. W obecnym stanie rzeczy uznaje się, że Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na pytanie o treści wg punktu 12.
4. **Pytanie do cz. 1:** W odpowiedzi na zapytanie nr 33 Zamawiając napisał: Budowa trzech miejsc odpoczynku o łącznej powierzchni 79m² i nawierzchni z kostki żółtej (80%) i szarej(20%) wraz z ławkami (2szt x 3) i koszami na śmieci(3szt). Przy Zespole Szkół od strony ul. Ks Kowalkowskiego oraz ul. Chłopowskiej zamontowane zostaną trzy poręcze ochronne o łącznej długości 40m. W odpowiedzi tej nie ma nic na temat pali parkingowych betonowych(o które było zapytanie) w ilości 25szt., które są w przedmiarze. Czy w związku z tym nie należy ich wyceniać.

5. Pytanie do cz. 1: Dokumentacja przetargowa nie zawiera typów ławek (jaki materiał, wymiary ławek, z oparciem czy bez oparcia), koszy (jaki materiał, wielkość kosza, czy z wkładem metalowym czy bez wkładu, z pokrywą czy bez). Prosimy o sprecyzowanie w/w elementów, aby umożliwić rzetelną wycenę
6. Pytanie do cz. 3: W ramach robót przygotowawczych należy rozebrać istniejący budynek gospodarczy pokryty dachem z eternitu o powierzchni około 350 m². Materiały porozbiórkowe należy wywieźć poza teren obiektu. Proszę o podanie odległości wywozu lub miejsca składowania gruzu nie podlegającego utylizacji.
7. W nawiązaniu do pisma Inwestora WO.271.4.2013 z dnia 20.02.2013 r., - wyjaśnienie treści SIWZ poz. 12 jest odpowiedź „słupy ozdobne oświetlenia ulicznego typu ISLA LED – 4 szt. lub równoważne...” Natomiast ISLA LED jest oprawa bez słupa, w związku z powyższym prosimy o podanie typu słupa lub parametry jaki ma ten słup spełniać. Firma Schreder nie jest producentem słupów.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Nie wyceniać poz. przedmiarowych nr 1-3. Zamawiający we własnym zakresie wykona rozbiórkę.
2. Należy zastosować oprawę typu ISLA LED (rys.1) (lub równoważna) o mocy 53W, dł. słupa 4 m i ma być pomalowany pod kolor oprawy. Razem 4 szt.

Parametry techniczne słupów pod oprawy dekoracyjne.

- słup zbieżny, z jednego członu o przekroju okrągłym,
- grubość blachy 4 mm ze stali S235,
- wysokość słupa 4500 m,
- średnica dolna słupa 135 mm,
- słup o podstawie stalowej przetłaczanej z blachy minimum 4 mm o wymiarach 271 x 271 mm i rozstawie otworów do śrub 200 x 200 mm ze stali S235,
- połączenie wzdłużne bez wypukłego lica (łączenie materiałem rodzimym, bez materiału wypełniającego) spoina równa grubości łączonych blach zgodnie z wymogami normy EN ISO 15 613 proces numer 15,
- słup posiada wnękę na wysokości 500 mm od podstawy o wymiarach 85 x 400 mm (dla tabliczki o wymiarach 73 mm x 70 mm),
- słup ocynkowany ogniowo (na zewnątrz i wewnątrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000,
- dodatkowo cały słup od strony zewnętrznej malowany proszkowo farbą do powierzchni cynkowanych w kolorze AKZO Grey 900 Sand Blasted (lub równoważna),
- górna średnica słupa fi 60 przechodząca w fi 76 aby uzyskać efekt licowania nasady oprawy ze słupem,
- fundament F100/30

Parametry techniczne fundamentów:

- fundamenty prefabrykowane wykonane z betonu klasy C25/30,
 - wysokość fundamentu 1000mm, szerokość 300 x 300 mm, rozstaw śrub 200 x 200,
 - fundament musi posiadać otwory technologiczne do wprowadzenia kabla o wymiarach 90x190mm.
3. W związku z błędem w dokumentacji projektowej Zamawiający wyjaśnia, że należy zamontować oprawy typu TECEO LED o mocy 113W (lub równoważna), dł. słupa 9 m (typ SSO 60/90/3P – lub równoważny) i ma być pomalowany pod kolor oprawy. Razem 18 szt. słupów oświetleniowych i 19 opraw (na jednym z słupów zamontować 2 oprawy zgodnie z projektem). Fundament FB-150. Wysięgniki W2 G5 A15 – 1 szt. i W1 G5 A15 – 17 szt.
 4. Doprecyzowując Zamawiający udziela odpowiedzi:
 - ławki 10 szt.
 - kosze na śmieci – 5 szt.
 - poręczce ochronne U-12 – 40 m
 - pal parkingowy betonowy 30x110 – 25 szt.

Budowa trzech miejsc odpoczynku o łącznej powierzchni 79 m² i nawierzchni z kostki żółtej (80%) i szarej (20 %) wraz ławkami (2 szt.x3) i koszami na śmieci (3 szt.) – lokalizacja na skwerze zielonym pomiędzy ul. Chłopowską a Rynkową. Przy Zespole Szkół od strony ul. Ks. Kowalkowskiego oraz ul. Chłopowskiej zamontowane zostaną trzy poręcze ochronne o łącznej długości 40 m.

Modernizacja placu rynkowego przy ul. Ostrowskiej o powierzchni ok. 450 m², nawierzchni z kostki szarej, z koszami na śmieci (2 szt.) oraz ławkami (4 szt.).

Budowa 18 miejsc parkingowych przy ul. Ks. Kowalkowskiego o łącznej powierzchni ponad 230 m² i nawierzchni z kostki grafitowej, gdzie zamontowanych będzie 25 szt. pali parkingowych betonowych.

5. Ławka – długość ławki 200 cm, wysokość całkowita 73 cm, wysokość siedziska 409 cm, głębokość siedziska 50 cm, waga 180 kg. Materiały: drewno sosnowe klasa 1-2 o grubości 48 mm, stal profil zamknięty 50x30x3 mm, elementy betonowe wykonane z betonu klasy B-25, wytwarzane w formach gumowych zbrojone i impregnowane. Konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo, elementy betonowe malowane farbą akrylową Renova – Beton firmy Tikkurila RAL 7021 (lub równoważna), elementy drewniane malowane farbą chlorokauczukową w kolorze RAL 8016. (ławka stylowa A1 – producent Zig-Zag) lub równoważne (rysunek w załączeniu).

Kosz na śmieci – kosz o podstawie 54 cm x 54 cm i o wysokości 75 cm, elementy betonowe wykonane z betonu klasy B-25, wytwarzane w formach gumowych, zbrojone i impregnowane, pojemnik z blachy ocynkowanej 1 mm, drewno sosnowe klasa 1-2 o grubości 48 mm. Konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo, elementy betonowe malowane farbą akrylową Renova – Beton firmy Tikkurila RAL 7021 (lub równoważna), elementy drewniane malowane farbą chlorokauczukową w kolorze RAL 8016. (śmieciarka neon S-3 – producent Zig Zag) lub równoważne (rysunek w załączeniu).

Pale parkingowe betonowe – wymiary wg załączonego rysunku.

6. Zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych z budynku gospodarczego:
 - elementy drewniane zostaną zagospodarowane przez Zamawiającego (zostawić na terenie istniejącej działki)
 - eternit – utylizacja i zagospodarowanie według przepisów ochrony środowiska,
 - materiały betonowe – wywieźć poza teren obiektu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość do 20 km.
7. Tak jak w odp. nr 2.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

1. Zamawiający dodaje dokumentację techniczną (rysunki) na stronę internetową: www.bip.czersk.pl.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 4 marca 2013 r. do godz. 10:00** i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. pkt 15.16 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

„Oferta – Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec”

„Nie otwierać przed 04.03.2013 r. godz. 10.05”

(podać na jakie części Wykonawca składa ofertę)

oraz pkt 16 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, w terminie do dnia 04.03.2013r. do godz. 10.00”.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Marek Jankowski

Załączniki:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 27.02.2013 r.

rys. 1 – oprawa

rys. 2 – ławka, kosz na śmieci, pale parkingowe betonowe

Otrzymują:

1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl

3) a/a WR