



Czersk, 2013-02-25

WO.271.7.2013

## Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z odziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0–31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk” (ogłoszenie w BZP nr 67010 z dnia 18.02.2013r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Czy Zamawiający na etapie realizacji zadania dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania robót, objętych zamówieniem, na podbudowę z kruszywa łamanego?

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Zamawiający dopuszcza przy niezmienionej cenie oferty możliwość zmiany technologii wykonania robót na etapie realizacji zadania na podbudowę z kruszywa łamanego w przypadku występowania na modernizowanych odcinkach dróg gruntów uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu zamówienia (np. grunty piaszczyste). Wykonawca musi przedstawić wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających rodzaj gruntu, który uniemożliwia prawidłowe wykonanie zadania.

Z poważaniem,

BURMISTRZ  
*Marek Jankowski*

### Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR