



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

GMINA CZERSK

Czersk, 2013-03-20

WO.271.11.2013

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa nawierzchni ulicy Jana Pawła II oraz przebudowy ulicy Matejki w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym” (ogłoszenie w BZP nr 38129 z dnia 13.03.2013r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

1. „Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku po robotach ziemnych, materiałów z rozbiórki oraz drewna i korzeni po wycince drzew? Czy wykonawca będzie musiał sam zapewnić miejsce wywozu w/w materiałów?”
2. W przedmiarze robót elektrycznych jest ilość kabla równa 569mb, natomiast bednarki uziemiającej tylko 72mb. Proszę potwierdzić ilość bednarki.
3. Czy kosztorys ofertowy będzie oceniany na etapie wyboru oferty?
4. Czy ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt budowlany, a przedmiar traktować pomocniczo?”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Miejsce składowania – do 3 km (Czersk, ul. Łukowska).
2. Ilość bednarki jest prawidłowa. Nie ma potrzeby prowadzenia bednarki wzdłuż całej trasy kabla ośw.
3. Nie
4. Tak, przedmiar ma charakter pomocniczy. Ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt budowlany.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Marek Jankowski

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR