



Czersk, 2013-04-23

WO.271.16.2013

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk**” (ogłoszenie w BZP nr 147486 z dnia 15.04.2013r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

1. „Czy Zamawiający na etapie realizacji zadania dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonywania podbudowy objętej zamówieniem na podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie?”
2. W ogólnej specyfikacji technicznej D-04.10.01 „Podbudowa z mieszanek mineralno – cementowo – emulsyjnych” w pkt. 3.2 „Sprzęt do wykonania podbudowy z mieszanki MCE” określone zostało wykonanie podbudowy poprzez zastosowanie samobieżnej maszyny frezującej, mieszającej i układającej, posiadającej systemu automatycznego sterowania i dozowania emulsji lub posiadanie wytwórni przewoźnej posiadającej systemu sterowania i kontroli dozowania poszczególnych składników mieszanki na zimno i rozkładarek sterowanych elektronicznie. W załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający jednoznacznie określił, iż Wykonawca musi dysponować „samobieżną maszyną frezującą mieszającą i układającą ...”. Czy Zamawiający zgodnie z Ogólną specyfikacją techniczną dopuści jako równoważne zastosowanie innego sprzętu tj. wytwórni przewoźnej oraz rozkładarki?”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Zamawiający dopuszcza przy niezmienionej cenie oferty możliwość zmiany technologii wykonania robót na etapie realizacji zadania na podbudowę z kruszywa łamanego w przypadku występowania na modernizowanych odcinkach dróg gruntów uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu zamówienia (np. grunty piaszczyste). Wykonawca musi przedstawić wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających rodzaj gruntu, który uniemożliwia prawidłowe wykonanie zadania.
2. Tak.

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Marek Jankowski

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR