



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

GMINA CZERSK



Czersk, 2013-08-30

WO.271.30.2013

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czersk**” (ogłoszenie w BZP nr 340554 z dnia 23.08.2013r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

1. „Zgodnie z normą PN-EN 12566-3 + A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający w SIWZ dokumentacja producenta DTR, instrukcja montażu, instrukcja obsługi, instrukcja eksploatacji oraz karta gwarancyjna urządzenia nie są przedmiotem badania przez notyfikowane laboratorium, a tym samym nie są potwierdzane przez to laboratorium. W związku z powyższym żądanie przez Zamawiającego ww. dokumentów potwierdzonych przez notyfikowane laboratorium jest bezzasadne. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu w SIWZ tzn. usunięcie zapisu mówiącego iż ww. dokumenty mają być potwierdzone przez laboratorium notyfikowane. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie widział potrzeby wprowadzania zmiany proszę o informację na jakie przepisy powołuje się Zamawiający wymagając przedmiotowego potwierdzenia oraz informację czy owe żądanie nie jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji.
2. W pkt. 2.2. STWIOR Zamawiający opisuje szafę sterowania oczyszczalni ścieków. Jako jeden z jej głównych elementów wymieniona jest jednostka komunikacji GPRS. W jakim celu ma być zainstalowana ta jednostka i jaką pracę ona wykonuje? Czy Zamawiający ma świadomość, że urządzenie wyposażone w taką jednostkę jest droższe od urządzenia wyposażonego w sterownik z funkcjami wymaganymi przez Zamawiającego, ale bez tej jednostki. W związku z tym, czy Zamawiający będzie wymagał, aby sterowanie w oczyszczalni ścieków zawierało jednostkę komunikacji GPRS?
3. Zamawiający w zamieszczonym przedmiarze robót opisuje wszystkie 58 sztuk urządzeń jako urządzenia obsługujące 5-6 RLM. Zamawiający zamieszcza również załącznik nr 18 z tabelarycznym zestawieniem wszystkich planowanych PBOŚ. Przedstawia w nim wszystkie posesje wraz z ilością mieszkańców obsługiwanych przez tą oczyszczalnię, nawet 23 RLM. Czy w związku z powyższym Wykonawca przygotowując ofertę ma kierować się przedmiotem robót, czy dobrać wielkość oczyszczalni do rzeczywistej liczby RLM dla każdej posesji opisanej w tabelarycznym zestawieniu.
4. W SIWZ str. 5 9.2.2.1. w kwestii posiadania wiedzy i doświadczenia „Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej roboty w branży sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto”. Proszę o określenie co Zamawiający miał na myśli pisząc minimum jedna robota w branży sanitarnej? Czy instalację

kolektorów słonecznych Zamawiający uzna za robotę w branży sanitarnej zgodnie z zapisami w SIWZ?

5. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia?"

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Zamawiający podtrzymuje konieczność potwierdzenia DTR urządzeń, instrukcji montażu, instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji oraz karty gwarancyjnej przez laboratorium notyfikowane. Zamawiający uważa, iż każdy z Producentów może potwierdzić te dokumenty w laboratorium notyfikowanym, które wykonało badania urządzeń oczyszczalni ścieków. Na rynku istnieje wiele podmiotów których praktyki są często nie do końca uczciwe i Zamawiający chce mieć pewność, iż wybrane urządzenia będą posiadały parametry zgodne z deklaracją producenta. Zamawiający nie widzi problemu w tym, iż każdy uczciwy Producent posiada lub powinien posiadać wszystkie dokumenty składane do laboratorium notyfikowanego wraz z urządzeniami potwierdzone przez te laboratorium, co powoduje, iż dany produkt jest bardziej wiarygodny.
2. Zamawiający nie będzie wymagał montowania modułu GPRS.
3. Oczyszczalnie zostały zaprojektowane i dobrane z uwzględnieniem zużycia wody w poszczególnych gospodarstwach. Dla większości gospodarstw został dobrany jeden typ oczyszczalni o przepustowości równoważnej dla ilości do 6 osób. Dla gospodarstw gdzie liczba RLM przekracza 6 osób należy zastosować i wycenić oczyszczalnie zgodne z ilością osób podaną w poniższej tabeli.

LP.	Miejscowość	Liczba RLM	Nr działki
1	Zapędowo 8,	8	183/2
2	Zapędowo 12	23	205/1, 205/2
3	Zapędowo 24	9	164/1
4	Zapędowo 27	8	163
5	Zapędowo 40	7	227
6	Lutom 21	7	237
7	Żukowo 7	9	80/2
8	Żukowo 8	7	"85/1
9	Brda 3	9	151/2
10	Brda 7	8	119

4. Za roboty w branży sanitarnej Zamawiający rozumie budowę sieci wodno-kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni ścieków itp. Zamawiający nie uzna jako robót w branży sanitarnej budowy kolektorów słonecznych.
5. Przedmiotowe zamówienie zgodnie z SIWZ należy wykonać do 15 listopada 2013 roku. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, o których mowa w paragrafie 17 ogólnych warunków umowy (zał. 5 do SIWZ) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia zgodnie z ustawą Pzp, co nie oznacza, że Zamawiający dokona takich zmian bez istotnej przyczyny.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Prosimy o uwzględnienie ww. wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Marek Janowski

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR