



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

GMINA CZERSK

Czersk, 2014-02-28

WO.271.6.2014

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku – etap II” (ogłoszenie w BZP nr 35123 z dnia 21.02.2014 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

„W ogłoszonym przetargu „Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku – etap II Gmina Czersk w podanym przedmiarze robót części drogowej poz. 20 podaje, że trzeba wyliczyć wartość wykonania wzmocnienia podłoża betonem Rm-2,5 MPa na 10cm grubości warstwy po zagęszczeniu (jezdni), natomiast opis techniczny projektowanej przebudowy nawierzchni ulicy Piaskowej w km 0+203,30 – 0+501,70 poleca wykonać grubość 15 cm.

Prosimy o wyjaśnienie, którą grubość należy wyliczyć do końcowej wartości: 10 cm czy 15 cm?”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Zgodnie z zapisami w SIWZ przedmiar robót stanowi opracowanie pomocnicze, wtórne w stosunku do dokumentacji projektowej, w związku z tym należy przyjąć do wyceny wykonanie wzmocnienia podłoża drogi betonem Rm-2,5 MPa na 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu.

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Marek Janowski

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR