

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII NAPOWIERZNEJ n/n																														
DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ PRZEWODÓW																														
					TYP ŻERDZI				USTOJE				KONSTRUKCJE I ŚRUBY				Przewód		UZIEMIENIE I OCHR. ODGROM.											
Nr słupa	Kąt zalomu	Rodzaj przewodów	Długość przęsła (m)	Napężenie Mpa	Typ słupa	E-10,5/6	E-10,5/10	Em-10,5/25	Typ ustoju	Głębokość posadowienia	Płyta U-130	Płyta U - 85	Śruba BA M 16x400	Śruba OU - 1/VE Eu - 2p	Śruba M16 x 240 SOT 21.116	Zacisk SL 9.21	Przewód AsXSn 4 x 25mm	Uchwyt odciągowy SO118.425		Hak nakrętkowy PD 3.2.	AL. 25 - [m]	AL. 50 - [m]	Typ uziomu	Ogranicznik przepięć ASA-500-5BO	Bednarka oc. 25 x 4mm na słupie	Taśma COT 37	Śruba oc. M10x25+N+PO+PS	Tabliczka inmfornacyjna	Taśma COT 37	Taśma COT 36
601		4xAL50+2xAL25	33	60	słup istniejący																			istn.						
602		"	33	"	N-10,5/25	1			Us15	2,5			2	2	1	4	1	2		1								1	2	2
603		"	36	"	RNPK-10,5/25	1			Us15	2,5			2	2	1													1	2	2
604		"	36	"	N-10,5/10		1		UP4	2,1	2	2	2		1		1							4	11	4	2	1	2	2
605		"	37	"	N-10,5/6			1	UP4	2,1	2	2	2		1		1							4	11	4	2	1	2	2
601		4xAL50+2xAL25	33	"	słup istniejący																									
602		"	33	"	N-10,5/25																									
603		"	29	"	RNPK-10,5/25																10	20								
603/1				"	istn. P-10																									
				"																										
Razem			234			2	1	1			4	4	8	4	4	4	3	2		1	10	20	0	8	22	8	4	4	8	8