



Czerny, 2014-05-20

WO.271.22.2014

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czerny**” (ogłoszenie w BZP nr 104613 z dnia 15.05.2014 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

1. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany konstrukcji podbudowy drogi z MCE na inną w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków geotechnicznych w podłożu uniemożliwiających wykonanie konstrukcji podbudowy w zakładanej przez Zamawiającego technologii?”
2. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem umocnienia poboczy przedmiotowych odcinków dróg? Jaką uwzględnić powierzchnię? Czy należy umocnienie przyjąć z materiału miejscowego czy np. z dowiezonego kruszywa?”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Zamawiający dopuszcza przy niezmienionej cenie oferty możliwość zmiany technologii wykonania robót na etapie realizacji zadania na podbudowę z kruszywa łamanego w przypadku występowania na modernizowanych odcinkach dróg gruntów uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu zamówienia (np. grunty piaszczyste). Wykonawca musi przedstawić wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających rodzaj gruntu, który uniemożliwia prawidłowe wykonanie zadania.
2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca ma uporządkować pobocze, zagęścić oraz umocnić z materiału miejscowego.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Marek Jankowski

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czerny: www.bip.czerny.pl
- 3) a/a WR