



Czersk, 2014-06-06

WO.271.23.2014

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa w Gminie Czersk” (ogłoszenie w BZP nr 109235 z dnia 21.05.2014 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

1. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur PE 100 RC SDR 17 PN 10 z drutem identyfikacyjnym zatopionym w rurze z dodatkową zew. warstwą PP – HM na rurę jednowarstwową SDR 11 PN 16 do przewiertów sterowanych bez wkładki metalowej z oddzielnym drutem sygnalizacyjnym?”
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac w wykopie otwartym w drogach nieutwardzonych?”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę rur PE 100 RC SDR 17 PN 10 z drutem identyfikacyjnym zatopionym w rurze z dodatkową zew. warstwą PP – HM na rury jednowarstwowe SDR 11 PN 16 do przewiertów sterowanych bez wkładki metalowej z oddzielnym drutem sygnalizacyjnym.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac w wykopie otwartym wyłącznie w drogach gminnych. Po zakończeniu robót ziemnych nawierzchnia dróg musi być doprowadzona do stanu pierwotnego.

Z poważaniem,

Z up. BURMISTRZA
Jan Głiszczyński
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR