



Czersk, 2014-06-30

WO.271.29.2014

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu**” (ogłoszenie w BZP nr 206142 z dnia 18.06.2014 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„Proszę o odpowiedź na pytanie czy do oferty przetargowej należy załączyć dokumenty potwierdzające jej parametry użytkowe. W załączniku SIWZ nie ma żadnej informacji na ten temat jednak w STWiORB wymienione zostały 4 dokumenty:

- karta techniczna
- atest higieniczny PZH
- Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z normą PN-EN 1177
- Badanie na zawartość metali ciężkich.

Norma PN-EN 1177 określa wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku czy ten dokument faktycznie jest wymagany dla boisk?

Czy wyżej wymienione dokumenty dotyczą trawy na boisko wielofunkcyjne, czy również trawy na boisko piłkarskie.

Ponadto aby sprostać wymaganiom stosowanym przy amortyzacji upadku zgodnych z normą PN-EN 1177 należałoby zastosować specjalną matę amortyzującą, która znacząco zwiększa koszt nawierzchni syntetycznej, a w przypadku dyscyplin sportu gdzie istotne jest odbicie piłki nie jest to dobre rozwiązanie.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Odpowiadając na powyższe pytanie informujemy, iż do oferty przetargowej należy załączyć dokumenty wskazane w STWiORB. Ponadto informujemy, iż dokumentacja związana z normą PN-EN 1177 nie dotyczy trawy na boisko wielofunkcyjne. W związku z tym nie ma konieczności stosowania maty amortyzującej.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Marek Jurkowski



