



Czersk, 2014-08-08

WO.271.35.2014

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa rolnikowiska przy ul. Dworcowej w Czersku – etap I” (ogłoszenie w BZP nr 165131 z dnia 30.07.2014 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

„Pojawiają się różnice w projekcie i przedmiarze odnośnie klas betonów oraz grubości warstw.

1. Podkłady betonowe pod nawierzchnię betonową. Grubość 10 cm. W projekcie mamy podane dwie klasy C8/10 oraz C12/15. Proszę o informację, która klasa jest prawidłowa.
2. Nawierzchnia betonowa. W projekcie podana jest grubość od 10 do 16 cm. W przedmiarze podana jest grubość 8 cm. Proszę o podanie właściwej wartości.
3. Proszę również o informację czy do wyceny przyjmować podkłady betonowe pod stopy i ławy fundamentowe (klasa betonu, grubość warstwy)”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Przyjąć do wyceny podkład betonowy pod powierzchnię betonową gr 10 cm, beton B15.
2. Przyjąć do wyceny nawierzchnię betonową grubości 10 -16 cm, beton B30.
3. Przyjąć do wyceny podkład betonowy pod stopy i ławy gr. 5 cm, beton B15.

Z poważaniem,

Z up. BURMISTRZA

Jan Gliszczyński
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR

