



Czersk, 2014-10-17

WO.271.49.2014

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa profesjonalnych polietylenowych band wraz z montażem na rołkowisku w Czersku przy ulicy Dworcowej” (ogłoszenie w BZP nr 217555 z dnia 15.10.2014 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Zamawiający wymaga dostawy profesjonalnych polietylenowych band czy w związku z tym zamawiający wymaga przedstawienia atestu na wytrzymałość płyt polietylenowych na uderzenie krążka hokejowego?
2. Narożne bandy mają tworzyć kąt prosty czy mają być zaokrąglone?
3. Jeśli zaokrąglone to czy zamawiający dopuszcza zastosowanie band narożnych o promieniu 3-4 m?
4. Czy bandy mają być wyposażone w listwy okopowe i listwy poręczowe?
5. Jeśli tak, to czy zamawiający dopuszcza zastosowanie listwy okopowej o wym. 200x2000 gr. 8-10 mm i listwy poręczowej o wym. 40x2000 gr 8-10mm?
6. Od kiedy wybrany wykonawca może przystąpić do montażu band?”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Tak, przed przystąpieniem do montażu band wykonawca przedstawi zamawiającemu wymagane atesty.
2. Zamawiający wymaga, aby narożne bandy były zaokrąglone.
3. Należy zastosować bandy narożne zaokrąglone o promieniu 3m.
4. Tak.
5. Tak.
6. Płyta betonowa, na której mają być zamontowane bandy, wykonana ma być zgodnie z umową z innym Wykonawcą, w terminie do 30 października br., więc montaż band będzie możliwy do realizacji na początku listopada br. Jednak właściwy termin montażu należy uzgodnić z Zamawiającym.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Marek Jankowski

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR

