



Czersk, 2015-03-16

WO.271.4.2015

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa budynku remizy OSP w Rytle – etap II” (ogłoszenie w BZP nr 32355 z dnia 09.03.2015 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Na rysunku S5 przedstawiono schemat podłączenia zasobnika c.w.u. – zasobnik c.w.u. 150 l, naczynie 8 l, pompę cyrkulacyjną wraz z podłączeniem.
Czy montaż zasobnika wraz z podłączeniem wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów zasobnika (czy z grzałką, oraz zasilenie elektryczne ilość mb.).
2. Na rysunku S6 zaznaczono studnię betonową z pompą. Czy wchodzi w zakres zadania?
3. Proszę o sprecyzowanie w jakim zakresie wentylacja zaznaczona na rysunku S10, S6 i 4a wchodzi w zakres zadania”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Nie, ale w kotłowni należy zainstalować umywalkę wraz z podłączeniem wod.-kan. do pionu kan., która jest potrzebna do odebrania wody z naczynia przelewowego na poddaszu.
2. Tak, głębokość 80 cm, pokrywa z blachy żeberkowej gr 8mm
3. Wentylacja w pomieszczeniach: 2.04, 2.06 i 2.07 sprowadzona do powierzchni sufitów podwieszanych wraz z kratkami wentylacyjnymi.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Jolanta Fierek
Jolanta Fierek

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR