



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Czersk, dnia 27.10.2014 r.

dz. WOD - 733 /2014

**GMINA CZERSK
UL. KOŚCIUSZKI 27
89-650 CZERSK**

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 18.08.2014 (data wpływu: 27.10.2014) o wydanie warunków technicznych przyłączenia projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 405/5, 405/4, 251/3LP, 252LP, 318/3LP, 253LP, 85/2 w m. Żukowo obr. Lutom informujemy:

1. Miejsce włączenia wodociągu:
 - istniejąca sieć wodociągowa PEØ90 na dz. nr 251/3-LP.
2. Wymagania techniczne dla projektowanej sieci wodociągowej:
 - sieć wodociągowa wraz z przyłączami należy zaprojektować z rur PE SDR 17 łączonych metodą zgrzewania doczołowego,
 - ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 0,25 MPa na poziomie terenu w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową,
 - średnicę wodociągu ustalić na podstawie załączonych do uzgodnienia obliczeń hydraulicznych,
 - nad rurociągami w odległości 20-30 cm należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową i zamontować ją do zasuw,
 - wszystkie hydranty zaprojektować jako podziemne, zwieńczone skrzynkami żeliwnymi,
 - na zwieńczeniu zasuw wodociągowych należy zaprojektować skrzynki uliczne o średnicy wewnętrznej min. 150 mm,
 - wszystkie punkty trwałe uzbrojenia wodociągowego oznaczyć trwale tabliczkami informacyjnymi na słupkach betonowych,
 - wszelką armaturę żeliwną (zasuwy, hydranty, kształtki połączeniowe itp.) należy projektować w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego,
 - zwieńczenie kluczy na nawiertkach i zasuwach wodociągowych oraz hydrantów podziemnych zabezpieczyć za pomocą opasek betonowych o szerokości min. 0,5 m,
 - zastosowane do budowy przyłącza materiały, armatura i wyroby w tym preparat dezynfekcyjny powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny,
3. Pozostałe wymagania:
 - do uzgodnienia projektu pod względem technicznym należy przedłożyć kompletną dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej w formatach .dwg i .pdf.,
 - wykonawca zawiadomi ZUK Sp. z o.o. Czersk o zamiarze rozpoczęcia robót z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia,
 - wykonanie włączenia zaprojektowanej i wybudowanej sieci wodociągowej do istniejącego uzbrojenia wykonuje odpłatnie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku,
 - po wykonaniu uzbrojenia należy zlecić wykonanie i przekazać ZUK. z o. o. w Czersku inwentaryzację geodezyjną przyłącza (wykonaną w formie elektronicznej i papierowej),

*Zakład Usług Komunalnych spółka z o. o. w Czersku, ul. Kilińskiego 15, 89 – 650 Czersk
tel. (52) 398 43 80, fax (52) 395 42 22, NIP 555-18-18-271,
Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000159787
kapitał zakładowy 19 472 450*



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

- wszelkie koszty związane z budową w/w uzbrojenia, w szczególności koszty dokumentacji, uzgodnień, opłat administracyjnych, robót budowlanych i czynności związanych z odbiorem przyłącza obciążają ODBIORCĘ/INWESTORA,

Niniejsze warunki ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

**Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki**
Paweł Garbacki

.....
(ZUK sp. z o. o. w Czersku)

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszymi warunkami i je przyjmuję.

.....
(data)

.....
(ODBIORCA/INWESTOR lub jego pełnomocnik)