



Czersk, 2015-04-21

WO.271.9.2015



## Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki**”, (ogłoszenie w BZP nr 50841 z dnia 13.04.2015r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytania:

1. „Proszę o uzupełnienie SIWZ i załączenie:
  - a) opisu technicznego i schematu technologicznego (rysunku konstrukcyjnego) dotyczącego projektowanej przepompowni PS-12 – brak danych w załączonym Opisie Technicznym,
  - b) profilu kanalizacji sanitarnej L=1730mb i kanalizacji tłocznej L=1024mb.
2. Na odcinku do realizacji kanalizacji sanitarnej d=200mm L=1730m jest 38 studni a w załączonym przedmiarze 24 studnie.
3. Jaki ma być typ studni rozprężnej S301-brak w przedmiarze”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Schemat technologiczny przepompowni Ps-12 w m. Kęsza Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl). Natomiast parametry przepompowni i pomp zostały podane w opisie technicznym (pkt VI ppkt 7), udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl) profile kanalizacji sanitarnej i tłocznej.
3. Do wyceny oferty należy przyjąć wykonanie 38 studni z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm, o głębokości posadowienia wg rzędnych określonych na mapie. Każda studnia ma być zamknięta rurą teleskopową pokrywą żeliwną i włazem o nośności 40T oraz pierścieniem betonowym odciążającym.
4. Studnia rozprężna S301 betonowa fi 1200mm.

### ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

1. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl) - „Schemat technologiczny przepompowni Ps-12 w m. Kęsza” oraz ”profile kanalizacji sanitarnej i kanalizacji tłocznej”.

2. pkt 15.15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

**„Oferta – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki”**

**„Nie otwierać przed 29 kwietnia 2015 r. godz. 10.05”**

oraz pkt 16 otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, w terminie do 29 kwietnia 2015 r. do godz. 10.00”.

Wprowadzona zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z poważaniem,

  
**BURMISTRZ**  
**Jolanta Fierek**

**Załączniki:**

- 1) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- 2) schemat technologiczny przepompowni Ps-12 w m. Kęsza.
- 3) profile kanalizacji sanitarnej i tłocznej.

**Otrzymują:**

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR