



Czersk, 2015-04-23

WO.271.9.2015



Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki”, (ogłoszenie w BZP nr 50841 z dnia 13.04.2015r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ -2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytania:

1. „Proszę o potwierdzenie, że rury użyte do wykonania sieci fi 200 oraz fi 160 mają posiadać parametry zgodne ze specyfikacją techniczną tj. (PVC-U) SN 4 ze ścianką litą klasy N.
2. Czy należy uwzględnić w ofercie wymianę gruntu na wykonywanych odcinkach sieci, jeżeli tak to proszę o podanie dokładnej ilości w m³.
3. Czy należy uwzględnić w ofercie odwodnienie wykopów, jeżeli tak to proszę o podanie ilości godzin pracy pomp oraz ilości wpłukiwanych igłofiltrów.
4. Wg załączonego schematu przepompowni PS 12, zaprojektowano rzędną wlotu rury fi 200 na wysokości 122,18. Informujemy, że rura fi 200 będzie cały czas podtapiana”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Należy przyjąć rury SN 8.
2. Nie uwzględniać.
3. Nie uwzględniać.
4. Należy zwiększyć wysokość całkowitą przepompowni do 2,88 mb.

Z poważaniem,

Z up. BURMISTRZA

**Matczysz Rydzkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bjp.czersk.pl
- 3) a/a WR