



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Czersk, dnia 20 września 2012 roku

L.dz. WOD - 311/2012

**Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk**

dotyczy: warunków przyłączenia do sieci wod. – kan. projektowanej w ul. Wyzwolenia i Gajowej na zlecenie Gminy Czersk.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Czersk w ul. Wyzwolenia i Gajowej działki nr 1829/4, 1829/5, 1829/9, 1829/12, 1829/14, 1829/16, 1828/3, 1828/5, 1829/3, 1829/8, 1830/7, 1835/16, 1835/13, 1835/7, 1835/8 informujemy:

1. Wodociąg należy zaprojektować z rur PE Ø 90 i Ø 50 wraz z niezbędnymi węzłami wodociągowymi.
2. Miejsce włączenia wodociągu:
 - istniejąca sieć wodociągowa PCV Ø 90 w ul. Wyzwolenia – rzędne węzła 127,67/126,12.
 - istniejąca sieć wodociągowa PCV Ø 90 w ul. Wyzwolenia – rzędne węzła 126,35/124,70.
3. Przyłącza wodociągowe należy doprowadzić do granicy każdej z działek na trasie wodociągu, średnica przyłącza PE Ø 40 – włączenie za pomocą nawiertki żeliwnej.
4. Hydranty zaprojektować tak aby umożliwiły odpowiednią eksploatację sieci (płukanie i odpowietrzanie sieci).
5. Armaturę żeliwną (zasuwki, hydranty itp.) należy projektować w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego.
6. Ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 0,25 MPa na poziomie terenu w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową.
7. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować z rur PCV Ø 200, natomiast przyłącze kanalizacyjne z rur PCV Ø 160 i doprowadzić je do granicy nieruchomości.



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

8. Miejsce włączenia sieci kanalizacyjnej:
 - istniejąca studnia kanalizacyjna PCV Ø 315 o rzędnych 126,13/122,46.
9. Na trasie sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować studnie PCV Ø 315 w zależności od potrzeb.
10. Nie dopuszcza się na projektowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej odbioru ścieków deszczowych i drenażowych.

Z poważaniem

Prezes Spółki

Zbigniew Nadolski



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Burmistrz Czerska

Załącznik nr 1

Czersk, 2012-10-12

Uzgodnienie nr 7230.1.128.2012

Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji: Projekt budowy sieci wodnokanalizacyjnej z przyłączami w ul. Gajowej i ul. Wyzwolenia w Czersku (dotyczy drogi gminnej - dz. nr 1835/12, 1823/3 1821/1, 1832/1, 1830/5, 1829/15, 1829/13 obręb Czersk)

Wnioskodawca: Andrzej Pióro, ul. Matejki 6a/3, 89-650 Czersk

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Czersku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym winny być odpowiednio zabezpieczone (ogrodzone i oznakowane).
3. Przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię drogi wg niżej wymienionych warunków:
 - a) uzupełnić pobocze i nawierzchnię drogi tłuczniem (podłoże o grubości 10 cm) w miejscu gdzie prowadzone były wykopy po wcześniejszym zagęszczeniu,
 - b) zagęścić pozostałą część pasa drogowego,
 - c) uporządkować pobocza drogi.
4. Zawiadomić o terminie zakończenia prac w pasie drogowym Urząd Miejski w Czersku celem dokonania protokolarnego odbioru (podać numer uzgodnienia).
5. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
6. Uzgodnienie jest ważne przez 1 rok od daty jego wydania.

Z up. BURMISTRZA

Edmund Krut
Naczelnik Wydziału

KŁ

Za zgodność z oryginałem

Andrzej Pióro



Przejrzysta
Gmina

tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-19-08-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899

