



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Burmistrz Czerska

Czersk, 2013-09-30

Załącznik nr 1

Uzgodnienie nr 7230.1.109.2013

Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji: Projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji sanitarnej tłoczzonej w drodze gminnej ul. Ignacego Kilińskiego (dotyczy dz. nr 1529/15, 1490 i 1528/7 obręb Czersk miasto)

Wnioskodawca: Pracownia Projektów, ul. Młyńska 4, 89-600 Chojnice

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Czersku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym winny być odpowiednio zabezpieczone (ogrodzone i oznakowane).
3. Przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię drogi wg niżej wymienionych warunków:
 - a) uzupełnić nawierzchnię drogi tłuczniem (podłoże o grubości 10 cm) po wcześniejszym zagęszczeniu
 - b) zagęścić pobocze drogi,
 - c) zagęścić pozostałą część pasa drogowego,
 - d) uporządkować pobocza drogi.
4. Zawiadomić o terminie zakończenia prac w pasie drogowym Urząd Miejski w Czersku celem dokonania protokolarnego odbioru (podać numer uzgodnienia).
5. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
6. Uzgodnienie jest ważne przez 1 rok od daty jego wydania.

Z up. BURMISTRZA
Edmund Kul
Naczelnik Wydziału

KŁ



Przejrzysta
Gmina

tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-19-08-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899





**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

-24-

Czersk, dnia 25.04.2013 r.

L.dz. WOD - 151 /2013

**PRACOWNIA PROJEKTÓW
KLEMENS NORBERT JAŻDŻEWSKI
UL. MŁYŃSKA 4
89-600 – CHOJNICE**

dotyczy: warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. projektowanej w ul. Klińskiego na zlecenie Gminy Czersk

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Czersk w ul. Klińskiego działki nr 1528/6, 1528/7, 1528/8, 1529/7, 1529/8, 1529/9, 1529/10, 1529/11, 1529/12, 1529/13, 1529/14 informujemy:

1. Wodociąg należy zaprojektować z rur PEØ90
2. Miejsce włączenia wodociągu:
zaprojektowana sieć wodociągowa PEØ90 na dz. nr 1527/5
3. Przyłącza wodociągowe należy doprowadzić do granicy każdej z działek na trasie wodociągu, średnica przyłączy PEØ40 – włączenie za pomocą nawiertki żeliwnej
4. Hydranty zaprojektować tak aby umożliwiały odpowiednią eksploatację sieci (płukanie i odpowietrzanie sieci)
5. Armaturę żeliwną (zasuwy, hydranty itp.) należy projektować w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego.
6. Ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 0,25 MPa na poziomie terenu w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową
7. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować z rur PVCØ200, natomiast przyłącze kanalizacyjne z rur PVCØ160 i doprowadzić do granicy nieruchomości
8. Miejsce włączenia sieci kanalizacyjnej:
zaprojektowana studnia kanalizacyjna o rzędnych 134,50/133,55
9. Na trasie sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować studnie PVCØ315 w zależności od potrzeb z włazami o klasie dostosowanej do przewidywanego obciążenia.



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

10. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków wynikającego z przyjętego układu sieci i ukształtowania terenu należy zaprojektować pompownię ścieków zgodnie z odrębnymi przepisami
11. Nie dopuszcza się na projektowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej odbioru ścieków deszczowych i drenażowych

Prezes Spółki

Zbigniew Nadolski

Z poważaniem

*Odebrałam & upoważniam
29.05. Br. Depka Prądkuńska Anna*

ENEA Operator Sp. z o.o.

REJON DYSTRYBUCJI

CHOJNICE (2)

UZGODNIENIE NR 349/13.....

Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie wg oznaczenia:

Kable SN

Kable nn

Kable oświetleniowe

Linia napowietrzna (SN nn)

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN 99/E-05100-1. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić właściwy Rejon o dokonanych terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice

Uzgodnienie dotyczy prof. sieci wod.-kan. przy ul. Kilińskiego w Chojnicach

Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 18.06.2013....





PROJECT