



**Zakład  
Usług  
Komunalnych  
sp. z o.o.  
w Czersku**

Czersk, dnia 22.08.2018 r.

L.dz. WOD - 84 /2018

**GMINA CZERSK  
UL. KOŚCIUSZKI 27  
89-650 CZERSK**

( Pełnomocnik: Pracowania Projektów Klemens Norbert Jażdżewski)

**WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POLNEJ, W  
MIEJSCOWOŚCI ODRY (DZ. NR 109/11, 109/7, 110).**

Zakład Usług Komunalnych (ZUK) sp. z o.o. w Czersku wyraża zgodę na włączenie do sieci wodociągowej pod niżej wymienionymi warunkami:

1. Miejsce włączenia do sieci wodociągowej:
  - *istniejący przewód sieci wodociągowej PVC Ø110 dz. nr 109/7,*
2. Wymagania techniczne dla projektowanego przyłącza:
  - sieć należy wykonać z rur PE SDR 17,
  - łączenie rur wykonać metodą zgrzewania doczołowego,
  - średnicę sieci ustalić w oparciu o obliczenia hydrauliczne min. PE Ø90
  - włączenie wykonać za pomocą trójnika żeliwnego sferoidalnego,
  - ciśnienie w sieci wodociągowej na potrzeby bytowo – socjalne wynosi 0,25 MPa na poziomie terenu w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową,
  - nad rurociągami w odległości 20-30 cm należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową i zamontować ją do zasuwy,
  - wszelką armaturę żeliwną (zasuwy, hydranty, kształtki połączeniowe itp.) należy projektować w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego system **GSK**,
  - przyłącza wodociągowe w zależności od potrzeb należy doprowadzić do granicy działek wzdłuż trasy wodociągu, średnica przyłączy min. PEØ32 – włączenie za pomocą opaski żeliwnej **NWZ**,
  - hydranty zaprojektować jako nadziemne tak aby umożliwiły odpowiednią eksploatację sieci (płukanie i odpowietrzanie sieci) **z ochroną antykorozyjną z pokryciem proszkowym oraz zabezpieczone w przypadku złamania**
  - wszystkie zasuwy, hydranty oznaczyć trwale tabliczkami informacyjnymi,
  - zwieńczenie kluczy na zasuwach wodociągowych, hydrantów nadziemnych zabezpieczyć tymczasowo za pomocą opasek betonowych o szerokości min. 0,5 m.
  - zastosowane do budowy przyłącza materiały, armatura i wyroby w tym preparat dezynfekcyjny powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny,
  - wykonawca zawiadomi ZUK Sp. z o.o. Czersk o zamiarze rozpoczęcia robót z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia,
  - wykonanie włączenia zaprojektowanego i wybudowanego przyłącza do istniejącego uzbrojenia wykonuje odpłatnie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku,
  - wszelkie koszty związane z budową w/w uzbrojenia, w szczególności koszty dokumentacji, uzgodnień, opłat administracyjnych, robót budowlanych i czynności związanych z odbiorem przyłącza obciążają **ODBIORCĘ/INWESTORA**,
  - w przypadku, gdy niniejsze warunki, jako miejsce włączenia określają w pkt. 1 wodociąg projektowany zapewnienie dostaw wody będzie możliwe po wybudowaniu tego uzbrojenia.



**Zakład  
Usług  
Komunalnych  
sp. z o.o.  
w Czersku**

Niniejsze warunki ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Przewodniczący Zarządu  
Dyrektor Spółki

*Patryk Garbacki*  
(ZUK sp. z o. o. w Czersku)

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszymi warunkami i je przyjmuję.

.....  
(data)

.....  
(ODBIORCA/INWESTOR lub jego pełnomocnik)