

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI
CHOJNICE (2)

UZGODNIENIE NR 24/18

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy dokonywać we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wymagane skrzyżowania i zbliżenia do naziemnych linii kaskowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PKE-70/1:05 i 25 i PN 98/E-05100-1. Uzgodnienie należy uzgodnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić właściwy Rejon o dokonanych terminie ich rozpoczęcia z załączonym Technicznym Wykazem. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością ENEA Chojnice.

Uzgodnienie dotyczy linii kablowej
Świeżewka drogowa W m-si Rybel
W. Nodnema

Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 05.02.2013

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj. infrastruktury z kablami energetycznymi, na kable energetyczne

- nałożyć rurę typu AROT
- na kable SN ϕ 160mm
- na kable NN ϕ 110mm

Zobowiązuje się wykonawcę prac ziemnych do zgłaszania wykopu przed zasypaniem w RD Chojnice celem dokonania odbioru stanu technicznego naszych urządzeń.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

Stanisław Osowski