

UPNB Daniel Folehr  
Plac Piastowski 25a  
89-600 Chojnice

## WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczące: Rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Odrodzenia, Chłopowskiej, Cichej, Władysława Reszki, Leśnej, 22-Lutego, Krótkiej w m. Rytel

### I. Kanalizacja deszczowa

1. Sieć kanalizacji deszczowej wykonać jako grawitacyjną. Kanały deszczowe z rur PCV lite o połączeniach kielichowych klasy SN 8 (kPa) minimalna średnica kanałów sieci D200, pozostałe wg wyliczeń łączonych na uszczelkę gumową dwuwargową;
2. Przykanaliki deszczowe do wpustów deszczowych  $\phi$  160 litych z PCV lite o połączeniach kielichowych klasy SN 8;
3. Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektować studzienki betonowe średnicy minimum D-1200 mm rewizyjne i przelotowe, przykryte włazami kanałowymi żeliwno-betonowymi D400/600 na płytach żelbetowych i pierścieniach żelbetowych;
4. Regulację wysokości osadzenia włazów kanalizacyjnych należy przewidzieć wyłącznie przy pomocy betonowych pierścieni regulacyjnych;
5. Zachować głębokość minimalną przykrycia przewodów (zgodnie z PN).
6. Podsypkę i obsypkę zagęścić do Js-1,0 drogi i chodniki pozostałe tereny do Js-0,9 wg zmodyfikowanej próby Proctora;
7. Projektowane kolektory w drogach przewidzieć wymianę gruntu na nadający się do zagęszczenia, wykonawca robót ma obowiązek badania zagęszczenia gruntu i załączenie wyników do odbioru końcowego robót;
8. Studzienki ściekowe z rur betonowych  $\varnothing$  500 mm z osadnikiem o wysokości 1,0 m, studzienki wyposażać w kraty krawężnikowe D250 żeliwne;
9. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci w ul. Ostrowskiej i Chłopowskiej

### II. Warunki ogólne podłączenia do sieci:

W wyniku prowadzonych prac projektowo-wykonawczych nie mogą zostać naruszone prawa i zobowiązania osób trzecich. Prace budowlane przy budowie sieci kanalizacyjnej należy wykonać w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim Czersk. Przed przystąpieniem do robót, w terminie 7 dniowym, należy pisemnie powiadomić U.M. Czersk o ich rozpoczęciu. Rurociągi przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru oraz przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną, której jeden egzemplarz przekazać do ZUP w formie tradycyjnej (mapa) i numerycznej.

Warunki techniczne ważne dwa lata od dnia wydania.

Naczelnik Wydziału  
*Edmund Krut*