

ENEA Operator Sp. z o.o.

REJON DYSTRYBUCJI

CHOJNICE (2)

UZGODNIENIE NR 181/20

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy dokonywać we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wskazywać skrzyżowania i zbieżenia do naszych linii kablowych i niespodziewanych kabli energetycznych z PN-76/E-05 i ZS i PN-94/E-05100-1. Uzgodnienia należy ustawić przed rozpoczęciem robót i powiadomić właściwy Rejon o dokonaniu ustalenia i rozpoznać z odpowiednim 7-dniowym wyprzedzeniem. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice

*ben maw*

Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 09. 04. 2020

W miejscach skrzyżowań i zbieżeń proj. infrastruktury z kablami energetycznymi, na kable energetyczne

- nałożyć rurę typu AROT

- na kable SNφ 160mm

- na kable NNφ 110mm

Zobowiązuje się wykonawcę prac ziemnych do zgłaszania wykopu przed zasypaniem w RD Chojnice celem dokonania odbioru stanu technicznego naszych urządzeń.

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Chojnice

Dyrektor

*Janusz Frączek*