

WO-341-5/2011

W/g rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie projektu budowy ulicy Ostrowskiej w Rytle” (ogłoszenie w BZP nr 48757 z dnia 10.02.2011r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

1. „Jakie mają być podstawowe parametry techniczne dla projektowanej ulicy: szerokość jezdni, chodników (jeśli występują), czy mają być zaprojektowane miejsca postojowe, określenie przekroju (uliczny/drogowy), kategoria ruchu, długość ulicy?
2. Czy dla terenu objętego projektem istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też Wykonawca w ramach realizacji zamówienia będzie zobowiązany uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego?
3. Gdzie Zamawiający przewiduje włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci.
4. Z opisu zamówienia wynika, że Zamawiający przewiduje poszerzenie pasa drogowego przez dodatkowe podziały gruntów. Projekty podziału nieruchomości należy ująć w ofercie, czy w kosztach należy ująć także wyniesienie w terenie oraz jakiej liczby działek podział będzie dotyczył?
5. Proszę o sprecyzowanie ilości działek do podziału oraz zmodyfikowania formularza ofertowego. Określenie ilości działek pozwoli oferentom na prawidłowe wykonanie wyceny prac projektowych.
6. Czy zapis pkt 10.1 dotyczy zapytania o niekaralność?
7. Jaka jest długość ulicy Ostrowskiej?”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Ulica Ostrowska w Rytle jest drogą gminną kl. „L”. Na podstawie klasy drogi Wykonawca dobierze parametry techniczne.
Parametry techniczne projektowanej ulicy:
 - dł. ca 600 m,
 - kat. ruchu KR 2,Zamawiający nie przewiduje zaprojektowania miejsc postojowych.
2. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Zamawiający przewiduje włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do cieków wodnych Wielki Kanał Brdy, po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego. Istnieje konieczność zaprojektowania piaskownika i separatora.
4. Zamawiający przewiduje poszerzenie pasa drogowego przez dodatkowe podziały gruntów – do 15 szt. W kosztach nie należy ujmować wyniesienia w terenie.
5. Odpowiedź jak w pkt 4.
6. Nie, w pkt 10.1 SIWZ jest mowa o załączeniu do oferty przez Wykonawcę dokumentów rejestrowych tj. KRS, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Odpowiedź jak w pkt 1.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Marek Jankowski

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert do 25 marca 2011 roku godz. 10:00

Załączniki:

1. Mapa pogładowa (*zamieszczona na stronie internetowej: www.czersk.pl*)

Otrzymują:

1. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
2. strona internetowa UM w Czersku: www.czersk.pl
3. a/a WR

