



Czersk, 2015-06-12

WO.271.15.2015

## Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku” (ogłoszenie w BZP nr 82623 - 2015 z dnia 08.06.2015 r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:


#### **Dotyczy Części 2: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Akacjowej w Czersku.**

1. „Czy w projektowanej pompowni ścieków do oferty należy uwzględnić kosz na skratki na grawitacyjnym dopływie ścieków wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 wg wytycznych gestora sieci?
2. Czy w projektowanej pompowni ścieków do oferty należy uwzględnić pompy zatapialne do ścieków z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie?

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Tak, należy uwzględnić w ofercie kosz na skratki zamontowany na grawitacyjnym dopływie ścieków wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 w projektowanej przepompowni.
2. Tak, należy uwzględnić w ofercie pompy zatapialne do ścieków z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie.

Z poważaniem,

Z up. BURMISTRZA  
  
Mateusz Rydzkowski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

#### **Otrzymują:**

- 1) Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR