



Czersk, 2017-05-11

WO.271.9.2017

## Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku”, (ogłoszenie w BZP nr 76599 z dnia 28.04.2017r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych o ściankach strukturalnych PP DN/ID 500 SN8, PP DN/ID 400 SN8 i PP DN/ID 250 SN8, zamiast rur PVC 500x14,6 SDR 34 SN8, PVC 400x9,8 SDR 34, SN 8 i PVC 250x7,3 SDR 34, SN 8 (lite),?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę zasadniczą gruz betonowy 0/31,5 mm?.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju materiału – należy w ofercie ująć materiały zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju materiału – należy w ofercie ująć materiały zgodnie z dokumentacją projektową.

Z poważaniem,

BURMISTRZ  
*Jolanta Fierek*

### Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [bip.czersk.pl](http://bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR