



Czersk, 2018-01-31

WO.271.3.2018

## Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy”, (ogłoszenie w BZP nr 511470-N-2018 z dnia 30.01.2018r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych – art. 30, pkt 4 oraz art. 89 ust. 8 pkt 4 i 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel (poza miejscowością Rytel) oraz na terenie Sołectw Zapędowo i Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm. Materiał w postaci kruszywa łamanego kamiennego 0,31,5 mm w ilościach podanych w opisie przedmiotu zamówienia dostarcza Zamawiający. Kruszywo zostało już zakupione przez Zamawiającego i ma zostać wykorzystane do remontu dróg. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie proponowanej technologii.

Z poważaniem,

Z up. BURMISTRZA

Matysz Andrzejowski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

### Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [bip.czersk.pl](http://bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR