



Czernsk, 2018-04-24

WO.271.14.2018

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu”, (ogłoszenie w BZP nr 545456-N-2018 z dnia 16.04.2018r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„Czy zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa łamanego uzyskanego z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm o parametrze C50/30 do wykonania podbudowy zasadniczej?”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Do wykonania podbudowy zasadniczej należy zastosować mieszankę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm zgodnie z projektem budowlanym oraz SST.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Jolanta Pierek

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czernsku: bjp.czersk.pl
- 3) a/a WR