



Czersk, 2018-05-11

WO.271.17.2018

## Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Rytle**”, (ogłoszenie w BZP nr 553994-N-2018 z dnia 07.05.2018r.)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Przedmiar robót różni się w ilości wykonywanego kanału deszczowego od projektu budowlanego w przedmiarze rur PP 200 jest 52 m, PP 160 42,5 PP 250 55 m a w projekcie PP 200 198 m, PP 160 90,3m a PP 250 296,5 m. Które długości należy przyjąć do prawidłowej wyceny?”
2. Zaprojektowano studnie PEHD fi 1200 i fi 1000 czy można je zastąpić równoważnymi studniami betonowymi fi 1000 i fi 1200 zwieńczonymi konusem?
3. W projekcie budowlanym jest zaprojektowana studnia PEHD 400 – 1 szt. a nie ma jej w przedmiarze robót czy należy ją wykonać?”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Projekt dotyczy całego zamierzenia budowlanego na chwilę obecną Inwestor zamierza wykonać etap I prac – do wyceny ująć ilości zgodnie z załączonym przedmiarem oraz szczegółowym opisem zamówienia.
2. Dopuszcza się zamianę studni PEHD na równoważne studnie betonowe o przekrojach nie mniejszych niż fi 1200. Dodatkowo dopuszcza się zamianę rur PP na rury PCV SN8 lite.
3. Studnia PEHD 400 – 1szt. nie występuje w etapie I robót.

Z poważaniem,

Z up. BURMISTRZA

Małgorzata Rydzkowska  
ZASTĘPCY BURMISTRZA

### Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [bip.czersk.pl](http://bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR