



Czersk, 2018-05-23

WO.271.23.2018

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja dróg gminnych**”, (ogłoszenie w BZP nr 559487-N-2018 z dnia 17.05.2018r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Dotyczy Części 1. W SST nie sprecyzowano parametrów kruszywa do wyrównania i wyprofilowania istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5 mm. Czy Zamawiający dopuszcza użycie do wyrównania kruszywa o frakcji 0-31,5 uzyskanego w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczków albo ziaren żwiru większych od 8 mm?
2. Dotyczy Części 2. Z wstępnej wizji lokalnej w m. Łąg Kolonia i Gutowiec wynika, że na odcinkach przeznaczonych do modernizacji występują grunty uniemożliwiające prawidłową realizację przedmiotu zamówienia (grunty piaszczyste). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany konstrukcji podbudowy drogi z **stabilizacji gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym** na podbudowę z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości 20 cm (uzyskanego w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczków albo ziaren żwiru większych od 8 mm) w przypadku potwierdzenia niekorzystnych warunków geotechnicznych w podłożu uniemożliwiających wykonanie konstrukcji podbudowy w zakładanej przez Zamawiającego technologii?
3. Dotyczy Części 1 i 2. W nawiązaniu do zapisów OPZ załącznik nr 6 do SIWZ pkt. 3 w Części 1 i w Części 2 prosimy o potwierdzenie, że regulacja studni itp. dotyczy jedynie regulacji wysokościowej armatury żeliwnej (pokryw zasuw, włazów) przy użyciu ewentualnych pierścieni regulujących a nie wymiany pierścieni odciążających wymiany kręgów itd.”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Dotyczy części 1:

1. Kruszywo wg WT-4 2010 (warunki techniczne w załączeniu). Zamawiający zamieszcza warunki techniczne na stronie internetowej bip.czersk.pl w zakładce przetargi.

Dotyczy Części 2.

2. Tak, w przypadku potwierdzenia niekorzystnych warunków geotechnicznych w podłożu uniemożliwiających wykonanie konstrukcji podbudowy w zakładanej przez Zamawiającego technologii?

Dotyczy Części 1 i 2.

3. Tak.

Z poważaniem,

Zup. BURMISTRZA

Mateusz Rydzkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:

- 1) Warunki techniczne WT-4 2010

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 3) a/a WR