



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Czersk, 2019-01-16

WO.271.1.2019

## Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytle**”, (ogłoszenie w BZP nr 501677-N-2019 z dnia 08.01.2019r.)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

1. Czy Zamawiający potwierdza rezygnację z wykonania wraz z fundamentami regałów na odzież i obuwiu w przedmiocie zamówienia?
2. Czy Zamawiający potwierdza rezygnację z wykonania postumentu pod element małej architektury w przedmiocie zamówienia?
3. Czy Zamawiający potwierdza rezygnację z wykonania schodów terenowych wraz z chodnikiem wyszczególnionych w rysunku „Plan zagospodarowania część B” w przedmiocie zamówienia (naprzeciw działki nr 321/13)?
4. Czy zamawiający wymaga wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego przedmiotu zamówienia?
5. Czy Zamawiający potwierdza rezygnację z montażu kamer monitoringu (brak pozycji w przedmiarze robót) w przedmiocie zamówienia? Jeżeli mają być zamontowane kamery to proszę o podanie parametrów kamery.
6. Czy Zamawiający przewiduje montaż nadajnika i odbiornika bezprzewodowego instalacji monitoringu w ramach przedmiotu zamówienia (brak pozycji w przedmiarze robót)?
7. Czy Zamawiający przewiduje montaż rejestratora i odbiornika monitoringu wizualnego (wraz z osprzętem) w ramach przedmiotu zamówienia (brak pozycji w przedmiarze robót)?
8. Czy Zamawiający przewiduje montaż studzienek kablowych (zgodnie z przedmiarem robót studzienki SK-2 oraz SK-1) czy słupki o charakterze dekoracyjnym instalacji monitoringu w ramach przedmiotu zamówienia?
9. Brak w dokumentacji określenia materiału z jakiego mają być wykonane krawężniki i obrzeża. Czy Zamawiający potwierdza, że na zadaniu należy zastosować krawężniki, obrzeża i oporniki betonowe?

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Tak. Nie objęto wskazanego zakresu przedmiotem zamówienia.
2. Tak. Nie objęto wskazanego zakresu przedmiotem zamówienia.

3. Tak Zamawiający potwierdza. (są to schody istniejące).
4. Tak.
5. Tak. Nie objęto wskazanego zakresu przedmiotem zamówienia.
6. Nie, Zamawiający nie przewiduje.
7. Nie, Zamawiający nie przewiduje.
8. Należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, tj. zgodnie z przedmiarem robót poz. 43 należy wykonać okablowanie pod system monitoringu CCTV wraz ze studniami kablowymi, słupkami dekoracyjnymi dla potrzeb monitoringu CCTV.
9. Tak, należy zastosować wymienione materiały tj. krawężniki, obrzeża i oporniki betonowe

Z poważaniem,

BURMISTRZ  
Przemysław Biesek-Talewski



**Otrzymują:**

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [bip.czersk.pl](http://bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR