



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Czersk, 2019-02-05

WO.271.6.2019

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu”**, (ogłoszenie w BZP nr 508165-N-2019 z dnia 29.01.2019r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

„Proszę o określenie czy istnieje możliwość wyrażenia zgody na zmianę technologii wykonania nawierzchni zewnętrznej siłowni terenowej. Proponuję zamianę zaprojektowanej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w systemie S2S, EPDM bezspoinowej, przepuszczalnej dla wody, gr. 7+7mm, odpornej na ścieranie, wykonanej na warstwie systemowej, stabilizującej ET o grub. 35 mm na nawierzchnię wykonaną z kostki brukowej bezfazowej na podbudowie o następującym układzie warstw:

- Warstwa suchego betonu C16/20 gr.5 cm,
- Podbudowa z gruzu betonowego z recyklingu grub. 23 cm,
- Podsypka piaskowa grub. min. 10 cm,
- Geowłóknina o gramaturze 200g/m2.

Argumenty za zamianą rodzaju nawierzchni są następujące:

- Cena, która z powodu wykonania bardzo małej ilości około 280m2 jest bardzo wysoka (dojazd i przygotowanie firmy wykonującej nawierzchnie wymaga zaangażowania odpowiedniego transportu dla sprzętu oraz zapewnienia noclegów dla pracowników). Tylko jedna firma zaoferowała swoje usługi pod warunkiem wykonania prac w sztywno określonym terminie.
- Nawierzchnia ma być wykonana przed montażem urządzeń siłowni (w przedmiarach nie przedstawiono do wyceny wykonania fundamentów urządzeń, co jest związane ze zniszczeniem części wykonanej nawierzchni w celu zabetonowania urządzenia), taka kolejność prac powoduje utratę gwarancji na wykonaną nawierzchnię.

- Nawierzchnia z kostki betonowej pozwoli na późniejszy montaż urządzeń siłowni.
- Cena wykonania i ewentualnych późniejszych napraw nawierzchni z kostki betonowej będzie znacząco niższa niż w przypadku nawierzchni poliuretanowej”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

W związku z zaakceptowanym zakresem przedsięwzięcia przez instytucję finansującą na tym etapie realizacji nie ma możliwości zmiany technologii wykonania utwardzeń pod elementy siłowni zewnętrznej z nawierzchni poliuretanowej na kostkę betonową.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Przemysław Biesiek-Talewski

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 3) a/a WR

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Skórska