



Czersk, 2019-07-04

WO.271.25.2019

## Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy**”, (ogłoszenie w BZP nr 564355-N-2019 z dnia 24.06.2019r.)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:


„W dokumentacji przetargowej zamawiający zamieścił załącznik nr 1 do OPZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych B-02-00-00 Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. W tych dokumentach zachodzi rozbieżność odnośnie właściwości kruszyw. Według zał. nr 1 Wymagania Techniczne WT 4 kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym należy zastosować kruszywo C90/, natomiast w specyfikacji technicznej przy określeniu właściwości kruszywa powołano się na normę PN-B-11112, w której to normie nie określa się parametru przekruszenia ziaren kruszywa. W związku z powyższym proszę o określenie przez Zamawiającego parametru przekruszenia ziaren kruszywa.”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Należy zastosować kruszywo o kategorii C procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie C 50/30 zgodnie z PN-EN 13043.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

BURMISTRZ  
  
Przemysław Biesek-Talewski

### Otrzymują:

- 1) strona internetowa UM w Czersku: [bip.czersk.pl](http://bip.czersk.pl)
- 2) a/a WR