



Czersk, 2019-07-08

WO.271.26.2019

## Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej i przyległych w Czersku**”, (ogłoszenie w BZP nr 564722-N-2019 z dnia 25.06.2019r.)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:


1. „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zaprojektowanej rury PE DN 600 SN 8 z gładką ścianką zewnętrzną czarną oraz wewnętrzną jasną na rurę PP DN 600 karbowaną na zewnątrz, gładką w środku – np. system K2KAN?
2. Proszę o informację jaki należy uwzględnić do wyceny separator, lamelowy zgodnie z profilami, czy koalescencyjny zgodnie z PZT?
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zbiornika separatora z polimerobetonu na żelbeton?”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Zamawiający dopuszcza zamianę materiału przy zachowaniu podstawowych wymagań określonych w dokumentacji projektowej. Materiały przeznaczone do wbudowania powinny mieć deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobata Techniczną oraz powinny być dopuszczone do stosowania i obrotu w budownictwie.
2. Wykonawca wyceni oraz wbuduje separator cyrkulacyjno-koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i obejściem burzowym z polietylenu o parametrach minimalnych:  $Q_{nom}=120l/s$ ,  $Q_{max}=1200l/s$ ,  $V_{osadnika}>12\ 000dm^3$
3. Zgodnie z odpowiedzią nr 2.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

**BURMISTRZ**  
  
**Przemysław Biesek-Talewski**

Otrzymują:

- 1) strona internetowa UM w Czersku: [bip.czersk.pl](http://bip.czersk.pl)
- 2) a/a WR