



POZOZTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

⊞	Zawór regulacyjny typu setter-bypass
☐	Naczynie wzbiorcze
☉	Filtr czynnika grzewczego
⚡	Zawór bezpieczeństwa
⚡	Zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym
⊞	Zanurzeniowy czujnik temperatury
⊞	Separator powietrza
⊞	Termometr
⊞	Manometr
⊞	Zawór odcinający
⊞	Termomanometr
⊞	Zawór zwrotny
⊞	Zawór trójdrogowy/mieszający
⊞	Pompa obiegowa
⊞	Złącze antywibracyjne

- LEGENDA:
- 1 – kocioł na gaz
 - 2 – WYMIENNIK PŁYTOWY
 - 3 – KOMBINOWANY BUFOR CIEPŁA – Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
 - 4 – ROZDZIELACZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
 - 5 – POMPA OBIEGOWA STRONY PIERWOTNEJ STRATOS PARA 25/1–11
 - 6 – POMPA OBIEGOWA STRONY WΤÓRNEJ STRATOS PARA 25/1–9
 - 7 – REGULATOR PRZEPLYWU
 - 8 – SZAFKA ELEKTRYCZNA AUTOMATYKI STERUJĄCEJ
 - 9 – PROGRAMATOR POMIESZCZENIOWY
 - 10 – CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
 - 11 – CZUJNIK ZANURZENIOWY
 - 12 – CZUJNIK ZANURZENIOWY QAZ36.526/101
 - 13 – CZUJNIK PRZYLGOWY TEMPERATURY OBWODU GRZEWczego

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 07.09. 2017 r.
INSTALACJE SANITARNE	Skala: 1:50	Rys. nr: S09
Temat: Schemat hydrauliczny	Nazwa inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej (kat. obiektu IX) wraz z inst. wew. wod-kan, c.o., wentylacji, elektrycznej, tp oraz budowa kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem o poj. do 5 m ³	
Adres: Dz. o nr ewid. 298/2, woj. pomorskie, powiat chojnicki, jedn. ewid. gm. Czernk 220204_S, obręb Łąg-Kolonia nr 0012,m. Łąg Kolonia, gm. Czernk 89-650	Wykonal:	
Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
Projektant:	Sanitarna: mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w spec. sanitarnej	
Projektant spr.:	Sanitarna: mgr inż. Sebastian Gwary Upr.: POM/0287/PBS/15 do projektowania bez ograniczeń w spec. sanitarnej	