



Czersk, 2019-08-01

WO.271.35.2019

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii**”, (ogłoszenie w BZP nr 577257-N-2019 z dnia 23.07.2019r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „W załącznikach dołączonych do ogłoszenia jest rys. określający zakres prac do wykonania w etapie I przetargu, a w załącznikach z przedmiarami jest przedmiar zagospodarowanie terenu obejmujący budowę muru oporowego z tarasem nieobjętego rysunkiem. Pytanie czy przetarg obejmuje budynek z tarasem, czy tylko budynek zgodnie z rysunkiem pomocniczym załączonym do OPZ?
2. Jaki rodzaj stolarki okiennej przyjąć do wyceny, w przedmiarze drewno klejone, w dokumentacji stolarka PCV?
3. Czy drewniany płótek z rys. A12 wchodzi w zakres zamówienia? Brak elementu w przedmiarze.
4. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności związanych z ilością wyposażenia sanitarnego:
 - a) w projekcie 2 umywalki, w przedmiarze 3,
 - b) w projekcie 1 zlewozmywak, w przedmiarze 2,
 - c) WC w przedmiarze wiszące z aparaturą splukującą dotykową, w projekcie 1 WC kompakt, 1 WC wiszący (dla niepełnosprawnych),
 - d) Czy wszystkie elementy wyposażenia białego montażu mają być wyposażone w aparaturę dotykową (WC, pisuar, umywalka)?
5. W projekcie brak informacji o kotłowni na gaz, proszę o zamieszczenie rzutu kotłowni z wszystkimi elementami oraz schematu kotłowni. Przedmiar w sposób niewystarczający pozwala na wycenę tego elementu.
6. Proszę o podanie typu lub parametrów kurtyn powietrznych”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Przedmiotem zamówienia jest budynek z tarasem pod wiatę – dla etapu I.

2. Do wyceny stolarki okiennej przyjąć PCV.
3. Drewniany płótek z rys. A12 nie wchodzi w zakres zamówienia.
4.
 - a) zgodnie z projektem budowlanym.
 - b) zgodnie z projektem budowlanym.
 - c) Należy wykonać WC wiszące, natomiast ilość zgodnie z projektem budowlanym.
 - d) Tak.
5. Rysunek S9 Zamawiający załącza na stronie internetowej bip.czersk.pl w zakładce zamówienia publiczne, w miejscu gdzie zamieszczona jest SIWZ.
6. Do wyceny oferty przyjąć kurtyny o wymiarze 50m³

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,


Z up. Burmistrza
Roguskiego Miłopińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

- 1) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 2) a/a WR