



Czersk, 2019-08-28

WO.271.40.2019

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa skrzyżowania drogi gminnej - ul. Ks Gracjana Nagierskiego z drogą krajową nr 22 - ul. Gdańska w miejscowości Rytel”, (ogłoszenie w BZP nr 586950-N-2019 z dnia 16.08.2019r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Proszę o informację czy do wyceny należy uwzględnić węzeł wodociągowy nr 1 (brak w przedmiarze)?
2. Proszę o potwierdzenie, że istniejący wodociąg w ul. Gdańskiej jest średnicy fi 90, zgodnie z załączoną dokumentacją.”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Tak, węzeł wodociągowy nr 1 należy uwzględnić w cenie oferty.
2. Zamawiający informuje, że właściwa średnica rury sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej w Rytlu wynosi 160 mm – na mapie projektowej jest błąd.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Przemysław Biesek-Talewski

Otrzymują:

- 1) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 2) a/a WR