



Czersk, 2019-09-03

WO.271.43.2019

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - powtórzony**”, (ogłoszenie w BZP nr 590092-N-2019 z dnia 27.08.2019r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie: w dokumentacji przetargowej zamawiający zamieścił załącznik nr 1 do OPZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych B-02-00-00 Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. W tych dokumentach zachodzi rozbieżność odnośnie właściwości kruszyw. Według zał. nr 1 Wymagania Techniczne WT 4 kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym należy zastosować kruszywo C90/3, natomiast w specyfikacji technicznej przy określeniu właściwości kruszywa powołano się na normę PN-B-11112, w której to normie nie określa się parametru przekruszenia ziaren kruszywa. W związku z powyższym proszę o określenie przez zamawiającego parametru przekruszenia ziaren kruszywa”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Należy zastosować kruszywo o kategorii C procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie C90/3 zgodnie z WT4. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego zgodnie z zał. nr 1 do OPZ - wymagania techniczne WT-4 2010 (Tablica 1).

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

Z urz. Burmistrza

Bogumiła Rapińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

- 1) strona internetowa UM w Czersku: bjp.czersk.pl
- 2) a/a WR