

Czersk, 2020-05-04

WZ.271.18.2020

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Rewitalizacja części miasta Czersk - Przebudowa ulic w Czersku**”, (ogłoszenie w BZP nr 533416-N-2020 z dnia 23.04.2020r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C50/10 przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SST?
2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
4. Czy Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia?
5. Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, pozwoleniami niezbędnymi do realizacji przebudowy ul. Wojska Polskiego i ul. Transportowców w Czersku, a ich ewentualne braki nie obciążają Wykonawcy?
6. Czy zgodnie z zapisami poszczególnych SST Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych? Jeśli tak to prosimy o określenie lokalizacji i powierzchni odcinków próbnych, czy będzie należało wykonać je na budowie, czy poza budową?
7. Czy Zamawiający posiada obliczenia nośności na podstawie, których zaprojektowano warstwy bitumiczne ?
8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie podbudowy chodnika na ul. Transportowców.

Zgodnie z opisem technicznym podbudowa powinna być wykonana z:

- mieszanki związanej cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,
- mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 10 cm.

Natomiast wg przedmiaru podbudowa powinna być wykonana z:

- mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 10 cm.

9. Jak Zamawiający interpretuje pomoc przedmiaru przy określaniu ryczałtowanej ceny?
10. Prosimy o podanie w jakim zakresie Przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.
11. Prosimy o podanie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść i zawartość Przedmiaru.
12. Prosimy o podanie w jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z Zamówieniem.
13. Prosimy o podanie jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki oraz pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Podbudowę zasadniczą należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
2. Tak.
3. Tak.
4. Tak.
5. Tak.
6. Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych
7. Konstrukcję jezdni przyjęto na podstawie spodziewanej kategorii ruchu – KR1.
8. Należy wykonać zgodnie z opisem technicznym
9. Przedmiar ma charakter pomocniczy, a zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz SST.
10. Przedmiar należy traktować jako pomocniczy w całości.
11. Zamawiający przy realizacji zamówienia będzie wykorzystywał kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę, gdzie będą znajdować się ilości i ceny jednostkowe poszczególnych elementów zamówienia, np. przy odbiorach częściowych.
12. Przedmiar jest częścią składową dokumentacji, ale ma charakter pomocniczy, ułatwiający wykonawcy przygotowanie oferty.
13. Należy dokonać wyceny na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia i SST. Przedmiar załączono pomocniczo, co powinno ułatwić wykonawcy sporządzenie oferty.

Z poważaniem,

Otrzymują:

- 1) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 2) a/a WR

BURMISTRZ

Przemysław Biesek-Talewski