

ENEA Operator Sp. z o.o.

REJON DYSTRYBUCJI

CHOJNICE (2)

UZGODNIENIE NR 31/2016

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we wskazanym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN 98/E-05100-1. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić tutajszczy Rejon o dokonanych terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice

*Uzg. dotyczy proj. przebudowy mostu w ciągu
ul. 1000-lecie w Czerkaszach.*

Kabel eN-321-2013 nie stanowi zagrożenia.

Uzgodnienie ważne 2 lata

ENEA Operator

Chojnice dnia 11.02.2016

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

Stanisław Osowski