



Czersk, 02.07.2019

BR.0003.42.2019

**Pan  
Jacek Argasiński  
Radny Rady Miejskiej w Czersku**

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dn. 16.06.2019 (data wpływu: 18.06.2019 r.) dot. „awarii wody w dniu 21.05.2019 r., która miała miejsce od ok. godziny 11:00 do godz. 20:00” w załączniku przesyłam odpowiedź Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku z dnia 1 lipca 2019 r. Natomiast w zakresie pytania nr 4) informuję, co następuje:

**4) Czy uważa Pan, że nie był to rodzaj klęski dla naszego miasta i nie powinien interweniować odpowiedni urzędnik?**

Odpowiedź:

Gmina posiada „Plan zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Czersk”. Opisana awaria sieci wodociągowej nie była w żaden sposób „specjalna”, więc nie było potrzeby uruchamiania Zarządzania Kryzysowego. Zwrócimy się do ZUK o bezpośrednie informowanie Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska o awariach sieci wodno-kanalizacyjnej w celu oceny stanu zagrożenia i ewentualnego uruchamiania procedur w ramach zarządzania kryzysowego.

Z poważaniem

**B U R M I S T R Z**

**Przemysław Biesek-Talewski**



**Zakład  
Usług  
Komunalnych  
sp. z o.o.  
w Czersku**

WOD - 389/ 2019



Czersk, dnia 1.07.2019 r.

**GMINA CZERSK  
UL. KOŚCIUSZKI 27  
89-650 CZERSK**

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dn. 16.06.2019 (data wpływu: 21.06.2019 r.) informuję że:

**Ad.1**

- a) TAK - Pierwszy komunikat mógł być wydany wcześniej jeżeli jego treść miałaby być lakoniczna i zredagowana bez naszej wiedzy dotyczącej zakresu awarii, która wystąpiła na obiekcie;
- b) NIE – Pierwszy komunikat nie mógł być wydany wcześniej, gdyż oczekiwałem na potwierdzenie zaistniałej awarii oraz nie wiedziałem jaka jest jej skala. Jednocześnie został on wydany najszybciej jak było to możliwe.

**Ad.2**

- a) TAK – Numer telefonu „informacyjnego” może nie powinien, ale mógł być zamieszczony w pierwszym komunikacie;
- b) NIE – Numery telefonów alarmowych są niezmiennie i powszechnie dostępne m. in. na rachunkach za wodę i ścieki, także najistotniejsze było niezwłoczne przekazanie samej informacji potwierdzającej zaistnienie awarii.

**Ad.3**

NIE – niezwłocznie zostały podstawione wszystkie beczkowsy jakimi dysponuje Spółka. Lokalizacja beczkowsów wynikała z lokalizacji tzw. najbardziej niekorzystnych punktów poboru wody.

**Ad.4**

Nie dotyczy.

**Ad.5**

Dla pozostałych Odbiorców w tym m.in. szkół i przedszkoli była możliwość dostarczenia wody na zgłoszenie telefoniczne, tak jak zostało to podane w komunikacie.

**Ad.6**

Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych jak zakładałam w zakresie zaopatrzenia w wodę była zabezpieczona w sposób opisany w pkt. 5.

**Ad.7.**

Wskazane w zapytaniu instytucje nie zostały powiadomione. Nie za bardzo wyobrażam sobie również zakresu ich interwencji w przedmiotowej awarii.

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. a/a

Z poważaniem  
Przewodniczący Zarządu  
**Dyrektor Spółki**

*Paweł Głuchowski*